

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová 2

Věc: **Stanovisko k žádosti ze dne 06. 09. 2024**

Vážení,

na základě výzvy ze dne 06. 09. 2024 vám níže předkládáme naše stanovisko k uložení elektroinstalací u prováděné rekonstrukce „Rekonstrukce zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová“.

Požadavky na uložení elektrických rozvodů v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby se řídí stavební normami ČSN. Přechody mezi jednotlivými prostředími jsou ošetřeny tak, aby nedocházelo k poškození vedení např. nepřiměřeným tlakem, tepelnou dilatací a podobnými vnějšími vlivy. Pro vedení kabeláže jsou doporučeny instalační zóny, nicméně pokud vedení uložené v podlaze splňuje tyto požadavky, jedná se o rovnocenné uložení jako v instalačních zónách.

Uložení kabeláže, včetně nízkonapětového vedení v podlahové vrstvě, bylo instalováno oprávněnou osobou. Během výstavby došlo z různých důvodů k odchýlení od projektové dokumentace. Po dokončení akce budou veškeré tyto změny zavedeny do projektové dokumentace úrovně DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto změny se netýkají pouze vedení kabeláže v podlahové vrstvě, ale taktéž například jednotlivých prvků rozvodné skříně, které nabyly vhodně navrženy, aj.

Součástí předání stavby bude tedy mimo jiné zmiňovaná DSPS a zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení vyhotovené oprávněnou osobou. Funkčnost všech koncových prvků a silnoproudých vedení bude ověřena před předáním stavby.

.....
Bc. Michal Rickwood



Bricky s.r.o.
IČO:09707352 | Sadová 1646 | 560 02 | Česká Třebová
www.bricky.cz | (+420) 774 032 726